

Rauchschürze

Leistungserklärung

801126

801626



1. Kenncode des Produkttypes RSR
2. Seriennummer Auftrag- und Positionsnummer laut
Lieferschein oder Dokumentation
3. Verwendungszweck Selbsttätige, automatische Rauchschürze, zur Bildung von
Rauchabschnitten, zur Verhinderung der horizontalen Rauchausbreitung
und gezielter Rauchlenkung
maximale Breite 40m, maximale Höhe 8m
4. Hersteller clauss markisen Projekt GmbH
Sindelfingerstr. 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1
6. Harmonisierte Norm EN 12101-1:2005+A1:2006
7. Notifizierte Stelle Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr.0672
hat die Feststellung des Produkttyp auf Grundlage der Typenprüfung (einschließlich
Probenentnahme) die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Bescheinigung der
Leistungsbeständigkeit des Produkts mit Zertifikats Nr.:0672-CPR-0181 ausgestellt

8. Erklärte Leistungen

wesentliche Merkmale	Leistungsklasse/ Wert	Harmonisierte technische Norm
8.1 Feuerwiderstandsklasse Rauchfreihaltung bis 600°C	D 180	EN 12101-1:2005 +A1:2006
8.2 Feuerwiderstandsklasse Rauchfreihaltung nach ETK EN 1363-1 bis 1100°C	DH 60	
8.3 motorisches schließen	ASB 4	

9. Die erklärten Leistungseigenschaften/ Klassen nach 8. werden vom Produkt entsprechend 1. erfüllt.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Leinfelden Echterdingen
2. Jan. 2024

Uwe Neudeck
Geschäftsführer