

# Feuerschutzabschluss

## Leistungserklärung

802126



1. Kenncode des Produkttypes Feuerschutzvorhang, RSA
2. Seriennummer Auftrag- und Positionsnummer laut Lieferschein oder Dokumentation
3. Verwendungszweck Feuerschutzvorhang bei Raumaufteilung in Brand-und/oder Rauchabschnitte
4. Hersteller clauss markisen Projekt GmbH Sindelfingerstr. 21 70771 Leinfelden-Echterdingen
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1
6. Harmonisierte Norm EN 16034:2014 EN 13241:2003+A2:2016
7. Notifizierte Stelle Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr.1322 hat die Feststellung des Produkttyp auf Grundlage der Typenprüfung (einschließlich Probenentnahme) die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkts mit Zertifikats Nr.:1322-CPR-76655/04 ausgestellt

### 8. Erklärte Leistungen

wesentliche Merkmale	Leistungsklasse/ Wert	Harmonisierte technische Norm
8.1 Feuerwiderstand*	NPD	EN 16034:2014
8.2 Rauchschutz	Sa	
8.3 Selbstschließung	C	
8.4 Fähigkeit zur Freigabe	erfüllt	
8.5 Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD	
8.6 Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:		
- Gegenüber Qualitätsverlust(Dauerfunktion)	2	
- Gegenüber Alterung (Korrosion)	erfüllt	
8.7 sicheres Öffnen	bestanden	EN 13241:2016-12
8.8 Selbstschliesung	bestanden	
8.9 Schutz gegen Quetschen,Scheren	bestanden	
8.10 Schutz gegen Stolpern	bestanden	

\* Der produktspezifische Feuerwiderstand ist abhängig von der Anlagenausführung und wird wie die Serien Nr. auftragsbezogen angegeben und gekennzeichnet. Die auftragsbezogenen Angaben stellen eine Ergänzung zu dieser Leistungserklärung dar.

9. Die erklärten Leistungseigenschaften/ Klassen nach 8. werden vom Produkt entsprechend 1. erfüllt.  
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Leinfelden Echterdingen  
2. Mai. 2022

Uwe Neudeck  
Geschäftsführer

**CM** clauss markisen  
Projekt GmbH  
Sindelfinger Straße 21 • Tel. 0711. 489995-0  
70771 Leinfelden-Echterdingen (Musberg)  
www.clauss-markisen.de